

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ34.Н01298

Срок действия с 01.07.2015

по 01.07.2018

№ 1699085

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11СЛ34 от 30.10.14
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ТЕХНИКИ (ОС ОДТ)
Россия, 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
тел./факс (499) 745-04-73, E-mail: info@osodt.com

ПРОДУКЦИЯ

Жалюзи-рольставни из стальных профилей роликовой прокатки RHS 22
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

96 9315

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52502-2012 кроме п.п. 5.1.1.1, 5.1.2.2, ГОСТ Р 52503-2005 кроме п. 4.3., ТУ 9693-002-96279372-2012

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ДорХан 21 век», ИНН 5032151280
Россия, 143002, М.О., Одинцовский р-н, с Акулово, ул. Новая, д. 120,
тел. (495) 933-24-00, факс (495) 937-95-50
Адрес производства продукции: тот же

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «ДорХан 21 век»

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний №31 от 16.06.15
ИЦ «Замок», г. Москва, РОСС RU.0001.21СЛ41 от 31.10.14.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме №3
Сертификат соответствия ISO 9001-2008 №12 100 43631 TMS от 02.07.12
Знак соответствия наносится на техническую и сопроводительную документацию



Руководитель органа

Власова
подпись

Т.В. Власова

инициалы, фамилия

Эксперт

Волошина
подпись

В.Г. Волошина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**Частное Учреждение – ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ТЕХНИКИ**



Испытательный центр «ЗАМОК»

125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
тел. (495) 482-31-98, тел./факс (499) 745-04-73, E-mail: info@osodt.com
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ41
Зарегистрирован в Госреестре от 30.10.2014 г.

Утверждаю руководитель ОС ОДТ
Власова Т.В.

«*В*»  2015 г.

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ №31 от 16.06.2015 г.

Основание для проведения испытаний: задание ОС ОДТ №100-«З» от 20.05.2015г.

Наименование продукции – Жалюзи-рольставни из стальных профилей роликовой прокатки RHS 22.

Испытание по - ГОСТ Р 52502-2012 кроме п.п. 5.1.1.1, 5.1.2.2, ГОСТ Р 52503-2005 кроме п. 4.3.,
ТУ 9693-002-96279372-2012

Производитель продукции - ООО «ДорХан 21 век»

Адрес производителя: Россия, 143002, М.О., Одинцовский р-н, с Акулово, ул. Новая, д. 120,
тел. (495) 933-24-00, факс (495) 937-95-50

Дата получения образцов - май 2015 г по акту отбора образцов.

Сведения об испытанных образцах: Жалюзи-рольставни из стальных профилей роликовой прокатки RHS 22 смонтированы, на металлическом каркасе прямоугольной формы (накладной монтаж). Маркировка образца ИЦ №31.

Размеры образца - 1700 x 1100 мм (высота x ширина)

Методики испытания образцов - ГОСТ Р 52502-2012, ГОСТ Р 52503-2005, рабочая методика ИЦ «Замок»


Условия проведения испытаний - нормальные климатические по ГОСТ 16504-81, температура 26°С, относительная влажность воздуха 48%.

Результаты испытаний - приведены в Приложении № 1 (2 листа)

Испытательное оборудование и средства измерений, используемые для испытаний, аттестованы и поверены в установленном порядке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Образец жалюзи-рольставни из стальных профилей роликовой прокатки RHS 22, изготовленный ООО «ДорХан 21 век», испытания по показателям: геометрические параметры, безотказности, сопротивления статическим нагрузкам, действующим перпендикулярно плоскости полотна, сопротивления динамическим нагрузкам, стойкости к воздействию ветровой нагрузки - выдержал, при этом изделие сохранило свою работоспособность и не имеет разрушений. Стойкость к взлому класс Р1:

Руководитель ИЦ «Замок»

 Волошин В.М.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ «Замок»